

Certificat

Dalles à plots ou plaques rainurées pour plancher chauffant et rafraichissant

ISOBOX PHONIXX PAD

Le CSTB atteste que le produit ci-dessus est conforme à des caractéristiques décrites dans le référentiel de certification Dalles à plots ou plaques rainurées pour plancher chauffant et rafraichissant (QB13) en vigueur après évaluation selon les modalités de contrôle définies dans ce référentiel.

En vertu de la présente décision, le CSTB accorde à :

La société

ISOBOX ISOLATION
Zone d'Activités
FR – 68600 WOLFGANTZEN – France

Usine

KNAUF INDUSTRIES
ZAC Grenoble Air Parc
FR-38590 SAINT ETIENNE DE SAINT GEOIRS - France

le droit d'usage de la marque QB Dalles à plots ou plaques rainurées pour plancher chauffant et rafraichissant (QB13) pour le produit objet de cette décision, pour toute sa durée de validité et dans les conditions prévues par les exigences générales de la marque QB et le référentiel mentionné ci-dessus.



144-2021

Décision de reconduction n°695-144-2021 du 22/03/2023

Cette décision se substitue à la décision d'admission n°660-144-2021 du 22/03/2021

Sauf retrait, suspension, ou modification, ce certificat est valable.

Le certificat en vigueur peut être consulté sur le site internet <http://evaluation.cstb.fr> pour en vérifier sa validité.

CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES

Les résistances thermiques exprimées en (m².K)/W des dalles à plots sont données dans le tableau suivant en fonction de l'épaisseur nominale de la semelle

Épaisseur nominale de la semelle (mm)	26	42	57,4	71	81,2	102,4
Résistance thermique (m ² .K)/W	0,75	1,25	1,70	2,10	2,40	3,05


Classe de compressibilité selon la norme NF DTU 52.10	SC1 a ₂ A Ch
---	-------------------------

Ce certificat comporte 3 pages.

Correspondant :

Jocelyne LAVAL
Courriel : jocelyne.laval@cstb.fr
Tél. : (+33)1 64 68 84 22




Par délégation
du Président



Florian RASSE

Annexe du Certificat
Décision n°695-144-2021 du 22/03/2023

Géométrie des dalles



Annexe du Certificat

Décision n°695-144-2021 du 22/03/2023

Données environnementales et sanitaires

Le produit objet du présent certificat ne fait pas l'objet d'une Fiche de Déclaration Environnementale et Sanitaire (FDES) collective ou d'une déclaration d'impact environnemental.